

溴化锂制冷机用溴化锂溶液

产品检验报告

检验日期：2018.12.04

受买方:											
物品名称:	溴化锂溶液										
样品批次:	FL181204	数量	6000 公斤	包装	300 kg/桶						
批号	分 析 成 份										
	LiBr	PH 值	NH ₄ ⁺	SO ₄	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na+K	BrO ₃	Fe	CO ₃
	%	N	%	%	%	%	%	%	%	%	%
HG/2822-2012 标准	55±0.5	9~10.5	≤ 0.001	≤ 0.02	≤ 0.1	≤ 0.005	≤ 0.001	≤ 0.05	≤ 0.003	≤ 0.001	≤ 0.02
检测值	55.3	9.85	0.001	0.01	0.08	0	0	0.02	0	0.00063	0.02
检测依据 或检测方法	HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》 GB/T3050-2000《无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法》 GB/T23769-2009《无机化工产品水溶液中 PH 值测定通用方法》 HG/T3696.1 无机化工产品化学分析用标准溶液制剂及制品的制备 第 1 部分 HG/T3696.2 无机化工产品化学分析用标准溶液制剂及制品的制备 第 2 部分 HG/T3696.3 无机化工产品化学分析用标准溶液制剂及制品的制备 第 3 部分										
检测用主要仪器	火焰原子吸收光谱仪 液相离子色谱仪 721 分光光度计 分析天平 恒温水浴 酸度计										
产品检测结论	 产品质量合格										
备 注											
摘 要	检验分析：郭利娟					品质审核：赵晶晶					
成 品											